

Doppelhaushälfte Wohnfläche 126 m²	EnEV-Standard		KfW-60-Standard			KfW-40-Standard			Passivhausstandard		
	Dämmung	U-Wert W/m²K	Dämmung	U-Wert W/m²K	Mehrkosten €/m² WF ⁽³⁾	Dämmung	U-Wert W/m²K	Mehrkosten €/m² WF ⁽³⁾	Dämmung	U-Wert W/m²K	Mehrkosten €/m² WF ⁽³⁾
Außenwand (KS ⁽¹⁾ 17,5 cm) WLG ⁽²⁾ 040	12 cm	0,30	18 cm	0,20	4,00	22 cm	0,15	9,40	30 cm	0,13	12,10
Dach WLG ⁽²⁾ 040	18 cm	0,23	24 cm	0,17	2,50	28 cm	0,17	4,20	35 cm	0,12	7,20
Bodenplatte WLG ⁽²⁾ 035	8 cm	0,32	12 cm	0,25	1,70	14 cm	0,22	2,50	25 cm	0,14	7,20
Fenster	2 S-WSG ⁽⁴⁾	1,40	2 S-WSG ⁽⁴⁾	1,20	6,90	3 S-WSG ⁽⁵⁾	0,80	12,10	3 S-WSG ⁽⁵⁾	0,80	19,00
Lüftung	frei	–	Abluft- anlage	–	19,00	Zu- und Abluft mit WRG ⁽⁶⁾		48,00	Zu- und Abluft mit WRG ⁽⁶⁾		48,00
Solarthermieanlage ⁽⁷⁾	–		Warmwasser Heizungs- unterstützung		optional optional	Warmwasser Heizungs- unterstützung		optional optional	Warmwasser		optional –
Summe					34,10			76,20			93,50

Tabelle 3: Doppelhaushälfte

(1) KS Kalksandstein

(2) WLG Wärmeleitgruppe

(3) WF Wohnfläche

(4) 2 S-WSG Zweischeiben-Wärmeschutzverglasung

(5) 3 S-WSG Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung

(6) WRG Wärmerückgewinnung

(7) abhängig von Zahl der Personen, Ausrichtung SW-SO Neigung 20°–50°