

Technische Werke Emmerich a. Rh. · Blackweg 40 · 46446 Emmerich am Rhein

Stadt Emmerich am Rhein
Fachbereich 5
Postfach 100864

46426 Emmerich am Rhein

Name: Karl-Wilhelm Krebbing
Tel.-Nr.: 02822/925616
Fax-Nr.: 02822/925649
e-Mail: krebbingkw@twe-emmerich.de

Emmerich am Rhein, den 26.05.2008

Verfahren zur 13. Änderung des Bebauungsplanes Nr. E 10/4 – Dechant-Sprünken-Straße

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Verfahren nimmt die Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH gemeinsam mit den Kommunalbetrieben Emmerich wie folgt Stellung:

Grundsätzliche Bedenken bzgl. der geplanten Änderung bestehen nicht.

Bei der Entwässerung des Bereiches zwischen der Netterdenschen Straße und der Straße Ossenbruch ist jedoch zu beachten, dass dieser Bereich weitestgehend außerhalb der bisherigen Einzugsgebietsgrenzen der vorh. Kanalisation liegt.

Hier ist insbesondere für die Regenentwässerung von befestigten Verkehrsflächen nur eine zeitverzögerte Einleitung in den vorh. Regenwasserkanal in der Straße Ossenbruch möglich. In wie weit für Dachflächen eine Versickerung bzw. Einleitung in ein ortsnahes Gewässer möglich ist, muss von der zuständigen Aufsichtsbehörde (Untere Wasserbehörde Kreis Kleve) festgelegt werden. Hierzu ist als Grundlage ein Bodengutachten mit entsprechenden Aussagen zu den Versickerungseigenschaften notwendig.

Das anfallende Schmutzwasser ist entweder dem Schmutzwasserkanal in der Straße Ossenbruch bzw. Korschner Weg, oder dem Mischwasserkanal in der Netterdenschen Straße zuzuführen.

Die notwendige Erweiterung der Kanalisationsanlagen sind durch Grundstückseigentümer bzw. Erschließungsträger nach Vorgaben der TWE herzustellen. Näheres ist in einem entsprechenden Erschließungsvertrag zu regeln.

Maßnahmen die einen Einfluss auf die städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Planungsbereich haben, sind Seitens der TWE in absehbarer Zeit nicht vorgesehen.

Technische Werke
Emmerich am Rhein GmbH

Blackweg 40
46446 Emmerich am Rhein
Amtsgericht HR B-Nr. 3504
Steuer-Nr.: 116/5719/1689
USt-IDNr.: DE 237212213

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Jörg Gisselmann
Dr. Stefan Wachs

Aufsichtsrat:
Heinz-Gerd Kunigk
Vorsitzender

Bankverbindung:
Sparkasse Emmerich-Rees
KTO 313 312
BLZ 358 500 00

Mit freundlichen Grüßen

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH
Im Auftrag


Krebbing



Legende:

- Mischwasserkanal
- Schmutzwasserkanal
- Regenwasserkanal
- - - Einzugsgebietsgrenze

Kanalbestand

Netterdensche Str. / Ossenbruch

1

Leistungsstand 26.05.2008

Masstab 2000