Anlage 6 zu Vorlage 05-16 2220/2020

TWE Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH . Blackweg 40 · 46446 Emmerich am Rhein

Stadt Emmerich am Rhein
FB 5
z. Hd. Herr Duif
Geistmarkt 1

46446 Emmerich am Rhein

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen: twe-kk

Name: Karl-Wilhelm Krebbing
Telefon: 02822 / 9256-16
Telefax: 02822 / 9256-49
E-Mail: krebbingkw@twe-emmerich.de

Datum: 12.03.2020

Stellungnahme TWE zum vereinfachten Änderungsverfahren H 14/3

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Duif,

bei der abwassertechnischen Erschließung des Grundstücks Gem. Hüthum, Flur 14, Flurstück 199, ist der vorhandene Graben zu kreuzen. Dieser Graben ist relativ tief und eine Kreuzung des Grabens mit einer Abwasserleitung bedarf besonderer Sicherungsmaßnahmen. Diese Sicherungsmaßnahmen sind mit dem Deichverband Bislich-Landesgrenze in Bezug auf die Gewässerunterhaltung abzustimmen. Diese Sicherungsmaßnahmen werden allerdings absehbar recht teuer werden.
Die wegetechnische Erschließung des Grundstücks ist gemäß dem Bebauungsplan über zwei Zufahrten vorgesehen.
Um jedoch wegen der Kosten mit einer Gewässerkreuzung des Schmutzwasserkanals auszukommen, ist auf dem Grundstück eine erforderliche Verzweigung der privaten Schmutzwasserkanalisation, durch geeignete Leitungsrechte zwischen den Zuwegungen sicherzustellen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH
Im Auftrag

Karl-W. Krebbing